

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
 Berichtsjahr: **2021**



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
 <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
 <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
 gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Stadtwerke Hartberg Energieversorgungs GmbH** E-Control-Nr. **124**
 AT-Nummer **AT008470**

	2019	2020	2021	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	5,64	6,74	9,41	7,26
ASIDI	3,11	5,85	4,74	4,57

Internet Seite der Veröffentlichung:
<http://www.stadtwerke-hartberg.at>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom