

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: 2025



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und Bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber:	Stadtwerke Hartberg Energieversorgungs GmbH	E-Control-Nr.	124
		AT-Nummer	AT008470

	2023	2024	2025	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	30,95	1,74	62,99	31,89
ASIDI	12,43	1,77	18,97	11,06

Internet Seite der Veröffentlichung:

<https://www.stadtwerke-hartberg.at/energie/services/downloads/>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom